

## Evalueringskjema for gjennomføringsevne for kundeprosjekter i nettilknytningsaker i Regional- og distribusjonsnett

- Skjemaet brukes for å evaluere forespørsler om tilknytning til strømnettet, og gjelder for større kapasitetsforespørsler (> 1,0 MW).
- Dersom flere kunder oppfyller kravene for reservasjon, og det ikke er kapasitet til alle, prioriteres forespørslene etter gitte kriterier i skjemaet.
- Kriterium for å gjennomføre driftsmessig-forsvarligvurdering er at kunden oppfyller alle kravene for Fase 1.
- For å utrede konsept/nettløsning for nettilknytning må kundeprosjektet oppfylle alle krav for Fase 2.
- For å inngå avtale om koordinert nettvikling (utbyggingsavtale) samt reservasjon i tilgjengelig eller planlagt nett må kundeprosjektet oppfylle alle kravene for Fase 3.
- Reservasjon av nettkapasitet forutsetter at kundeprosjektet har nødvendige myndighetstillatelser og avtaler.



Kriterier som blir evaluert	Fase 1 - Forespørsel Krav til driftsmessig-forsvarlig vurdering (DF)	Fase 2 - Krav til utredning av tiltak	Fase 3 - Reservasjon Krav til avtale om koordinert nettvikling	Krav for å beholde reservasjon og plass i nettilknytnings-køen
Generell informasjon	Skjema-mal 291052 benyttes for forespørsel om nettkapasitet. Bestiller må oppfylle gitte krav. Dato registreres i kø-ordning.	Bestiller må oppfylle gitte krav. Avtale gir foreløpig prioritet til Kunden.	Kunden må oppfylle gitte krav. Avtale gir reservasjon til Kunden forutsatt avtalt fremdrift.	Kunden må oppfylle gitte krav. Kunden må holde fredriften for å beholde plassen i køen. Alt annet likt så gjelder prinsippet "Først i tid - best i rett".
1. Kunde - Bestiller	En forespørsel om nettkapasitet kan komme fra et firma (kunde) eller fra en aktør (utbygger) på vegne av fremtidige kunder.	Kunden kan være representert av en aktør (utbygger).	Selskapet selv eller konsern som eier tiltaket inngår nødvendige avtaler.	Endringer i kundeforholdet må oppdateres fortløpende.
2. Kundens prosjekt	Kunden beskriver prosjektet, og legger ved foreløpige planer/kart/skisser	Kunden beskriver prosjektet, og legger ved foreløpige planer/kart/skisser	Kunden beskriver prosjektet, og legger ved detaljerte tekniske planer/kart/skisser	Kunden må minimum 2 ganger årlig bekrefte reservasjonen og informere om status for prosjektet med skriftlig oppdatert informasjon i saksbehandlingssystemet eller på epost.
3. Forespørsel om nettkapasitet	Kunden har sendt inn korrekt utfylt skjema (291052)	Effektbehov skal være spesifisert for hovedprosesser	Effektbehov skal være tilfredsstillende dokumentert for hvert byggetrinn (driftsplan og hoved-komponenter, 1-linjeskjema e.l.)	Kunden skal orientere nettselskapet om det blir endringer i behov for nettkapasitet.
4. Kundens fremdriftsplan	Grov fremdriftsplan er beskrevet i søknad	Plan foreligger med viktige milepæler (oppstart byggearbeider, idriftsettelse mm)	Planer for fremdrift og betaling foreligger og følges, med milepæler for alle faser i kundeprosjektet, minimum årlige milepæler. Konsept er valgt og kundens prosjekt har startet opp.	Hvis kundeprosjektet forsinkes ut over reservasjonstiden må kunden søke om forlenget reservasjon.
5. Myndighetstillatelser mv	Ikke krav	Det foreligger oversikt over vesentlige myndighetstillatelser	Oversikt og status dokumenteres (reguleringsplaner, konsesjoner mv)	Ved vesentlig forsinkelse (> 2 år), ved vesentlig avtalebrudd eller hvis det er sannsynlig at kundeprosjektet ikke vil bli realisert kan nettselskapet kansellere hele eller deler av den reserverte kapasiteten.
6. Privatrettslige avtaler	Ikke krav	Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler	Status for avtaler skal fremlegges, minimum intensjonsavtaler	Etter byggestart vil vesentlige avvik fra fremdriftsplanen alltid kunne medføre utsatt nettilknytning eller kansellering av tildelt kapasitet.
7. Finansiering	Ikke krav	Grovt kostnadsestimat er etablert (tilsvarende Kl.5 iht. AACE). Realistisk plan for finansiering skal foreligge, men trenger ikke være avklart.	Forpliktende plan for finansiering foreligger (Finansieringsgaranti ved større investeringer, > 20 MNOK). Ved forutsetninger om offentlig støtte skal status angis.	
8. Tidspunkt for idriftsettelse	Årstall for når anlegget trenger nettkapasitet skal angis	Årstall for når anlegget trenger nettkapasitet skal angis	Tidspunkt for når den reserverte kapasiteten tas i bruk skal normalt være innenfor 5 år fra reservasjonstidspunktet og 2 år etter ferdigstilt nett.	Ved mangel på nettkapasitet vil nettselskapet kunne prioritere eksisterende kunder eller kunder som kan komme raskt på nett.

Skjema er revidert Oktober 2023